



Prüfbericht-Prüfprotokoll

Prüffirma: Gebrüder Hufnagel GmbH & Co KG 9241 Wernberg

Prüfdatum : 2013/07/02 Seite: 1/1 Nr: 008/01223/GAM ^{Wb02}
 Auftraggeber : Max Mustermann Datenträger-Nr: 00-00-0000
 Adresse : A-0000 Muster, Musterstraße 00
 Prüfauftrag / Prüfvorschrift : Feststellung der Dichtheit des unten angeführten Prüfobjektes gemäß ÖNorm B2503/EN1610 / PV: gemäß Normvorgabe

Bauherr : Hr. Mustermann
 Projektant / Bauaufsicht : Ing. Mustermann Hr. Mustermann
 Baufirma : KANAL Mustermann

Prüfobjekt / Bezeichnung : **SW Schacht**
 Prüfort : Muster / Musterstraße Auftr./Proj.Nr: **A0-00**
 Prüfling : Strang: **SW00-00** Schacht: **SW00-00-HA0**

Material : Beton DN: 1000
Schacht Tiefe / Anschlüsse : 2,30 m Gerinne DN: 150 Verschließen von 3 Anschlüssen.
 (W110)


Prüfer und / Sicherungsperson : Markus Gallo / Christof Hufnagel
 Messzylinder DN : 2500 mm Messfläche (Prüfwasserspiegel): 4,9087 m²
 Messmittel / Mess-Sensor : UDME, W110 / Nr: 3727 Sensortemp.: 17,5 °C
 Eichfehlergrenze : 0,05 kPa mit gültiger Eichung lt. Zulassung: OE00d020
 Messmittel Wasserzugabe : geeichter 2 Liter Messzylinder ID:
 Pamb Anfang / Ende : 917,6 mbar / 917,5 mbar Vorbereitungszeit: 00:30'00"
 Beruhigungszeit: 00:05'20"

Besonderes / visuelle Schäden :
 Messgerät-Prüfstandort: UTC / GPS Koordinaten: 2013/07/02 14:58:43 47° 22,6296' N 13° 25,2112' E
 RFID:

Prüfanforderung : Prüfdruck: Sohle bis Konus Prüfzeit: 00:15'00"
 zul. Wasserverlust 0,30 l/m² = **2,10 l** für Prüffläche 7,00 m² in min
 (Ausgleich: m² Konus: 1,88 m² Mantel: 4,08 m² Boden: 1,03 m² sonstige: m²)
 händische Wasserzugabe: | Verdunstung/Benetzung: |
 Wassermenge: 1,54 m³ Infiltration: nein

Prüfergebnis : tatsächlicher Wasserverlust laut Prüfung: **0,00 l**

Das Prüfobjekt ist gemäß ÖNorm B2503/EN1610
 als **dicht** zu bezeichnen.



Programmversion: 1.56.1 / 1.56.1 / P2-13

Unterschrift Prüfer
GEBRÜDER-HUFNAGEL
 Kanal-Kontroll-Service GmbH & CO KG
 9241 WERNBERG - AUSTRIA
 Tel./Fax: 04252 / 4433, Mobil: 0664 / 5263181
 E-MAIL: geb.hufnagel.kanal-tv@aon.at